



安阳市市区公（廉）租房维修验收单

编号：5



工程 地址	时代华庭小区 10 号楼 3 单元 303 室		
维修 内容	<p>卫生间地面漏水：维修 612 房间漏水到 512 房间</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保护性拆除成套洗脸盆和坐便器各 1 组。 2. 拆除 300*300 地砖面积 $1.55\text{m} \times 2.2\text{m} = 3.441 \text{ m}^2$，水泥砂浆找平层 20mm 厚。 3. 人工清理建筑垃圾 0.5m³ 运输到楼下，找渣土车运出小区。 4. 拆除原有高分子复合卷材防水层 3.441 m²。 5. 按照监理施工方案，地面防水施工先用堵漏宝，把所有上下水管根部深抹，然后做 2mm 厚雨虹牌聚氨酯防水涂料（两遍）3.441 平方。 6. 铺贴 300*300 地砖 3.441 平方；水泥砂浆找平层 20mm 厚。 7. 地面凝固后，瓷砖打孔 $\phi 110\text{mm}$ 2 个，将原有拆除的洗脸盆和坐便器重新安装，清理现场。 8. 拆除建筑垃圾人工运输至楼下。 9. 误工补助 1 个。 10. 施工完毕，清理现场，人工装建筑块料垃圾用自卸汽车外运，运距 12 公里。 		
户主：李宪芹 电话：18937286372 22 年 11 月 5 日	物业： 年 月 日	施工单位：  年 月 日	监理单位： 牛凤合 年 月 日 

安阳市市区公(房)租房屋维修验收单

编号:

工程
名称

时氏华庭 小区 10 号楼 3 单元 303 室

卫生间顶漏水, 维修 4 03 漏水到 303
拆除地砖面积 1.55 米, X 2.2 米, 厚 0.1 米,
人工清理垃圾运到楼下找渣土车运出小区,
用堵漏宝把所有上下水管根部. 深抹,
防水两道,

小灰复地转.

打孔安装洗手池, 马桶地漏打胶.

零工 1 个

李宽芳
18937286372

杨秋林
18568868118

22 年 11 月 5 日

物业:



监理单位:

牛凤信

年 月 日